

# 凍結による畑かん施設の破損防止策

## 破損事例



フィルターの破損



圧力調整弁の破損



給水栓の破損



給水栓の破損による  
漏水発生

## 対策

### 施設の水を抜きましょう！




給水栓を閉めます



フィルターや取水バルブから水を抜きます



(※バルブは半開にします)



### 施設を保温しましょう！



ハウス給水施設の保温例

(不要になった毛布やビニールなどで保温する)



配管露出部分の保温例



給水栓の保温例

(麻袋や不要になったビニールなどで保温する)



簡易散水器具は  
取り外して保管しましょう

**破損した施設の修理費用は、給水栓も含め  
自己負担となります**